Legenda:

- instalacja grzewcza prowadzona po ścianach
- grzejnik płytowy
- grzejnik higieniczny
- Pco14 - pion instalacja ogrzewania

RZUT PIĘTRA I

POM. 9 SALA BIOLOGICZNA
2.3 +20 °C Φwym: 6983 W
1120 mm 33KV/600
16 x 2.0
20 x 2.0
Pco1
R2.1

2.4 +20 °C Φwym: 6806 W
POM. 8 SALA PLASTYCZNA
1400 mm 33KV/600
Pco2
R2.2

2.5 +20 °C Φwym: 3667 W
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
1600 mm 33KV/600

POM. 7 SALA JĘZYKOWA
2.6 +20 °C Φwym: 6771 W
Pco3
R2.3

SZATNIA
2.16 +20 °C Φwym: 4571 W
[1000 mm] 33KV/600
33KV/600 [1000 mm]
R2.13

2.2 a +20 °C Φwym: 1435 W
800 mm 21KV-S/600
2.2 b +20 °C Φwym: 1069 W
DYREKCJA
Pco12
R2.12

2.15 +20 °C Φwym: 6141 W
KOMUNIKACJA 1.1
22KV/600 [920 mm]
Pco8
R2.8

SZATNIA
2.17 +20 °C Φwym: 3272 W
21KV-S/600 920 mm
22KV/600 [1400 mm]
Pco4
R2.4
R2.14

2.12 +20 °C Φwym: 930 W
SEKRETARIAT
21KV-S/600 800 mm
Pco9
R2.9

2.11 +20 °C Φwym: 928 W
PEDAGOG
Pco7
R2.7

POM. 10 SALA PRZYRODNICZA
2.1 +20 °C Φwym: 6952 W
920 mm 33KV/600
Pco11
R2.11

2.13 +20 °C Φwym: 2229 W
KLATKA SCHODOWA
21KV-S/600 1120 mm
Pco10
R2.10

2.14 +20 °C Φwym: 1434 W
WC
920 mm 33KV/600

2.10 +20 °C Φwym: 1187 W
WC
720 mm 21KV-S/600
2.9 +20 °C Φwym: 999 W
Pco6
R2.6

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
2.8 +20 °C Φwym: 1415 W
21KV-S/600 1200 mm
Pco5
R2.5

2.7 +20 °C Φwym: 7256 W
POM. 6 SALA POLONISTYCZNA
33KV/600 1200 mm

MIASTO PROJEKT ZABRZE

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.

INWESTOR	**GMINA SKOCZÓW** **43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1**
LOKALIZACJA	**43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11** **DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM**

PRZEDMIOT RYSUNKU	BRANŻA		
RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA OGRZEWANIA	SANITARNA		
INSTALACJA GRZEWCZA	SKALA	DATA	NR RYS.
mgr inż. Paweł Schabowicz upr. SLK/8896/PBS/19 — PODPIS	1:100	LISTOPAD 2022	CO-4
mgr inż. Grzegorz Cal upr. SLK/4443/POOS/12 — PODPIS			