

Łubianka, dn. 23.05.2025 r.

SZP.271.5.2025

**Strona prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego****ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest: **„Rozbudowa SUW w Przecznie wraz z budową studni, sieci wodociągowej i montażem wodomierzy”** – postępowanie **SZP.271.5.2025**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: W przedmiarach brakuje informacji o kablu zasilającym oraz sterującym studnie. Należy je uwzględnić, czy inwestor wykona te roboty we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ: Tak, kabel zasilający oraz sterujący należy uwzględnić do wykonania.

Pytanie 2: W przedmiarach nie ma pozycji rozdzielnia przy studni, ze względu na dużą odległość od stacji mogą pojawić się zakłócenia na kablu komunikacyjnym co uniemożliwi właściwe sterowanie studnią. Czy inwestor wykonał te rozdzielnie ze własnym zakresie czy ma zostać to uwzględnione przy wycenie?

ODPOWIEDŹ: Rozdzielnia przy studni zostanie wykonana przez wykonawcę studni.

Pytanie 3: Stacja jest obecnie na gwarancji, aby zachować gwarancję wykonawca musi zwrócić się do poprzedniej firmy o rozbudowę systemu sterowania, czy należy to uwzględnić w kosztorysie? Na jakiej zasadzie wyłoniona firma przejmie obowiązki serwisowe oraz gwarancyjne związane z przebudową układu sterowania, oraz jego serwisowaniem? Obecne oprogramowanie jest własnością intelektualną firmy Metrolog i zewnętrzne firmy nie mogą wykorzystać tego oprogramowania bez zgody firmy Metrolog.

ODPOWIEDŹ: Tak, należy uwzględnić w kosztorysie.

Pytanie 4: W opisie przedmiotu zamówienie jest podana informacja, iż do wymiany jest 1350 wodomierzy o rozmiarze DN 15. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie wodomierze są o tym samym wymiarze.

ODPOWIEDŹ: Przedmiot zamówienie obejmuje wymianę 1350 szt. wodomierzy o rozmiarze DN 20. Omyłkowo podano DN 15.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać oferty to **29.05.2025 r. do godz. 08:00**, natomiast otwarcie ofert nastąpi **29.05.2025 r. o godz. 08:30**.

Niniejsze wyjaśnienia do treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z up. Wójta Gminy Łubianka
/-/ Sebastian Chojnacki
Zastępca Wójta