



Grudziądz, 06 maja 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

dotyczy: zapytanie (2) do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 31/2025.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wynajem i stałą obsługę zespołu spalinowo-prądotwórczego do zasilania kontenerów sanitarnych**” – sprawa numer 31/2025, wpłynęło zapytanie do treści SWZ o następującej treści:

Zapytanie:

Cyt.: „Czy można uzyskać informację jakiej mocy urządzenia są umieszczone w kontenerach, które mają być obsługiwane przez agregat? Głównie zależy na informacji jaka byłaby łączna moc bojlerów elektrycznych, może być szacunkowo”.

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 1 SWZ usługa polega na wynajmie i serwisie zespołu spalinowo - prądotwórczego na potrzeby węzła sanitarnego składającego się z kontenerów wyposażonych łącznie z 12-umywalek i 12-natrysków, grzejniki i bojler elektryczne (podane urządzenia – parametry według wiedzy technicznej ogólnej wskazują na szacowaną łączną moc 30kW).

KOMENDANT

wz. ppłk Roman KĘSIK

Wykonano w 1 egz.
Egz. Nr 1 – ad acta T 2712
J.K. (tel. 261 48 32 90)
06.05.2025 r.
Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1102730>
Opublikowano dnia: 06.05.2025 r.