



Grudziądz, 14 maja 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

Dotyczy: informacja o zapytaniach wniesionych do treści SWZ (1) i odpowiedzi Zamawiającego, zmiana opisu przedmiotu zamówienia (1), zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – *sprawa numer 32/2025*.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.)*, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rozbiórka budynków nr 232 i nr 233 oraz suwnicy wraz z podtorzem w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gm. Dragacz**” – sprawa numer 32/2025, wpłynęły zapytania do treści SWZ o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

„Zamieszczone pliki: zał. 3-4 do PPU – Wykaz osób oraz załączniki 3-5a i 3-5b PPU - Wnioski o wydanie przepustek są uszkodzone i nie można ich otworzyć. Proszę o zamieszczenie nieuszkodzonych plików”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że wobec zgłaszanych w postępowaniu trudności technicznych związanych z otwarciem w/w plików, Zamawiający w załączeniu udostępnia treść przedmiotowych załączników.

Ponadto informuję, iż załączniki o których mowa w treści zapytania nie stanowią dokumentów wymaganych na etapie składania ofert i pozostają bez wpływu na treść składanych ofert.

Zapytanie nr 2:

„Czy w budynkach znajdują się azbest np. dach, ściany itd. ? Jeśli tak to w jakich ilościach ?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że na budynkach (ściany, dach) nie znajduje się azbest.

Zapytanie nr 3:

„Czy terenu utwardzone również podlegają rozbiórce ? Jeśli tak to ile jest m2”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że rozbiórce podlega tylko budynek i fundamenty (teren znajdujący się pod budynkiem).

Zapytanie nr 4:

„Czy budynki są odłączone od mediów ?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że budynki są odłączone od mediów.

Zapytanie nr 5:

„Czy budynki są podpiwniczone ?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że budynki nie są podpiwniczone.

Zapytanie nr 6:

„Czy budynki są opróżnione z wyposażenia i śmieci ?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że budynki są wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym, a z wyposażenia w budynkach mogą znajdować się stalowe grzejniki oraz śladowe ilości oświetlenia.

Zapytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami wnętrza?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, że Zamawiający nie dysponuje zdjęciami wnętrza.

Zapytanie nr 8:

„Rozdział 3 pkt.2 str.4 SIWZ - Zapis w tej części mówi:

„ziemia powinna zostać zagęszczona warstwami co 30 cm, natomiast warstwę wierzchnią wykonać z ziemi urodzajnej obsianej trawnikiem”. Wykonawca (działający w branży wyburzeniowej) ma siać trawę? Czy też należy tylko zastosować ziemię, która będzie nadawała się do posiania trawy? Jeżeli tak, to proszę o wytyczne dot. ziemi”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, iż Zamawiający dokonał analizy treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w treści zapytania, w wyniku której dokonana zostaje na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmiana opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wykreślenie i dotychczasowej treści zawartej w Rozdziale 3 ust 2 SWZ oraz § 2 ust 1 Załącznika nr 3 do SWZ tj.: „Ziemia powinna zostać zagęszczona warstwami co 30 cm natomiast warstwę wierzchnią wykonać z ziemi urodzajnej obsianej trawnikiem” i zastąpienie jej treścią o brzmieniu:

„Ziemia powinna zostać zagęszczona warstwami co 30 cm natomiast warstwę wierzchnią wykonać z ziemi, która będzie nadawała się do zasiania trawy np. lekki, przepuszczalny czarnoziem typowy do traw.”

W związku z dokonaniem istotnej zmiany SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert następująco:

1) w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ – „termin związania ofertą” wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 18.06.2025 r. tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2) w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „sposób i termin składania ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2025 r. g. 07:30, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (strona internetowa prowadzonego postępowania):

3) w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „termin otwarcia ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2025 r. o godz. 08:00.”

Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KOMENDANT

płk Robert SZUMNY

Załącznik: 3 na 4 str.

1. Załącznik nr 3-4 do PPU - Wykaz osób przewidzianych do realizacji.
2. Załącznik nr 3-5a do PPU - WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI.
3. Załącznik nr 3-5b do PPU - WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI.

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

Ż.J. (tel. 261 48 32 90)

14.05.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1103187>

Opublikowano dnia: 14.05.2025 r.

Grudziądz, dn.

**Wykaz osób i pojazdów przewidzianych do realizacji
usługi**

Wykonawca:

Umowa numer:

Przedmiot umowy:

.....
.....

lp.	imię i nazwisko osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy	nr dowodu osobistego	PESEL	adres zamieszkania	czas zatrudnienia	wymiar czasu pracy	rodzaj wykonywanej czynności

lp.	marka pojazdu	nr rejestracyjny	kierowca

WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI/KARTY DOSTĘPU STAŁEJ LUB OKRESOWEJ
OSOBOWEJ DO CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

ZATWIERDZAM

.....
(podpis dowódcy jednostki wojskowej lub innej upoważnionej rozkazem osoby)

Dnia

Stopień

Imię i nazwisko

Jednostka (komórka) organizacyjna

Telefon służbowy

poprzez: KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
PEŁNOMOCNIKA
DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
SI ARCUS

WNIOSEK

o wydanie przepustki/karty dostępu:
(rodzaj przepustki/karty dostępu: stała lub okresowa)

Na teren:
(nazwa jednostki, komórki organizacyjnej lub obiektu / budynku)

Przyczyna uzasadniająca potrzebę wydania przepustki/karty dostępu:

.....
.....

Seria i Nr dokumentu tożsamości:

Załącznik: aktualna fotografia w wersji elektronicznej JPG

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Opinia pełnomocnika ochrony:.....
.....

