

Kraków, dn. 26.05.2025 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn.

„Remont korytarza w budynku przyszklarniowym Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56A w Krakowie”. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.21.2025**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 25 maja 2025 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie Wykonawcy:

Związku z informacją od producenta iż nie ma na rynku drzwi, które spełnią warunki przetargu. Brak drzwi o 4 klasie mechanicznej dwuskrzydłowych ani które mają 32 DB . Drzwi dwuskrzydłowe klasa 2 i 27 DB. dostępne

Drzwi jednoskrzydłowe mogą być w 4 klasie mechanicznej.

prosimy o podanie odpowiedzi Zamawiającego co do drzwi po zapytaniu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymagania dla drzwi D3, D4 i D5. Drzwi mają mieć 3 klasę odporności mechanicznej i izolacyjność akustyczną 28 dB.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

KANCLERZ
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Dyrektor ds. zamówień i kontraktowania

/-/ Marcin Gałan