



Legenda

- instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod stropem w obudowie z korytek maskujących
- instalacja skroplin z klimatyzacji, spadek 0,5%

UWAGA

- Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń
- Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji
- Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot

INWESTOR
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
OPRACOWANIE
PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU



www.muton.pl

OPIS RYSUNKU				
INSTALACJA FREONOWA - ODDZIAŁ VII, PRACOWNIA POLISOMNOGRAFII				
PROJEKT INSTALACJI FREONOWEJ		NR UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Patrycja Śliwa			
BRANŻA	DATA	STADIUM	SKALA	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	KWIECIEŃ 2025	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	IS_06