



UWAGA:

- Projektowaną bednarkę ułożyć na dnie rowu kablowego i przyłączyć do zacisków ochronnych stalowych słupów oświetleniowych ocynkowanych lub aluminiowych anodowanych.
- Na całej trasie linię kablową ułożyć w rurze ochronnej RHDPEK-F Ø75mm, pod terenem utwardzonym w rurze ochronnej RHDPEP Ø110mm

Jednostka projektowa :	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków REGON 363687441 kom. 692-432-262 e-mail pue.kramarczyk@gmail.com NIP 639-177-91-42		
Temat opracowania :	Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej od ul. Miodowej do ul. Zielonej w Jastrzębiu-Zdroju		
Lokalizacja:	Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska		
Inwestor:	Miasto Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie Zdrój		
Temat rysunku :	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		
Branża: Elektryczna, Faza projektu: Projekt techniczny	Data: Czerwiec 2024		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Rafał Kramarczyk upr. nr SLK/4748/PWCE/13 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Mazurek upr. nr SLK/6536/PWBE/16 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej		Podpis:
Skala: -	Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Podstawą prawa : ust. z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24 poz.83) z dnia 23.02.1994)		Rys. nr: E.03