



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka
przetargi@lubianka.pl

Łubianka, dn. 20.12.2024 r.

SZP.271.16.2024

Strona prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest: „**Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubianka**” – postępowanie **SZP.271.10.2024**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy zamawiający posiada skany profilu podłużnego wodociągu?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza zamianę rury z PVC PN10 110 na PEHD 110 RC PN10 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zamianę rur.

Pytanie 3: Czy były wykonywane badania geologiczne i jak wysoko są wody gruntowe?

ODPOWIEDŹ: Badania geologiczne nie były wykonywane, niski poziom wód gruntowych.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać oferty to 31.12.2024 r. do godz. 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 31.12.2024 r. o godz. 09:30 .

Niniejsze wyjaśnienia do treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z up. Wójta Gminy Łubianka
/-/ Sebastian Chojnacki
Zastępca Wójta