

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w miejscowości Miłoradzice.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **29.05.2025 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **29.05.2025 r. o godz. 10:30.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **27.06.2025 r.**

Pytanie 1: *Projekt Wykonawczy pkt. 7 Budowa linii kablowych nN 0,4 kV zawiera zapis „Kable prowadzić trasą pokazaną na rysunku nr 1, układając je w wykopie o głębokości 0,7 m pomiędzy warstwami piasku o grubości 10 cm każda (...)”. Czy w związku z powyższym pozycje przedmiarowe dotyczące nasypiania warstwy piasku na dno rowu kablowego nie powinny zawierać obmiaru Krotności =2?*

Odpowiedź: **Pozycje przedmiarowe dotyczące nasypiania warstwy piasku na dno rowu kablowego powinny zawierać krotność = 2. W związku z powyższym w obu przedmiarach w pozycji nr 6 w opisie należy dodać „krotność= 2”.**

Pytanie 2: *Proszę o weryfikację pozycji nr 15 Przedmiaru Robót – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w miejscowości Miłoradzice Etap 2.*

Odpowiedź: **Ilość bednarki to 216 m. W pozycji 15 przedmiaru Robót – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w miejscowości Miłoradzice Etap 2 należy zmienić ilość na 216 m.**

Pytanie 3: *W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym by uniknąć podejrzeń o stronniczość i preferowanie określonej z nazwy firmy, produktu w postępowaniu zwracamy się o dopuszczenie w postępowaniu możliwości użycia słupów oświetleniowych z kompozytu.*

Słupy oświetleniowe z polimeru kompozytowego spełniają wszystkie stosowne Normy oraz warunki techniczne. Stosowane są w szerokim spektrum realizacji inwestycji oświetleniowych, teletechnicznych czy monitoringu wizyjnego a ze względu na swoją cenę, masę właściwości dielektryczne oraz bardzo wysoką trwałość stanowią ekonomiczną alternatywę dla innych rodzajów słupów min. stalowych. Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia.

Odpowiedź: **Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z zapisami SWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.**

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. merytoryczny,
4. aa.