



"MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O."

ul. Olszyna 10 , 43 - 430 Skoczów
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
Kapitał Zakładowy 42.144.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

T1.4222.34.2023.KK
L. Dz.1642.23.....

Skoczów, dnia 06.10.2023 r.

ML DESIGN
ul. Cieszyńska 226
44 – 337 Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia”.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie uzgadnia przedstawiony projekt jak w tytule z niżej wymienionymi uwagami:

1. Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono (linią brązową) istniejące przewody kanalizacji sanitarnej należące do Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.
2. Lokalizacja projektowanych krawężników oraz obrzeży musi umożliwiać swobodny dostęp do włączów kanalizacyjnych w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych na kanalizacji sanitarnej.
3. Rzędne posadowienia włączów studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji należy dostosować do rzędnych projektowanej ulicy, włącznie w wymianą nadbudowy studzienki.
4. W przypadku podniesienia projektowanej rzędnej ulicy o ponad 0,5 m należy przewidzieć nadbudowy istniejących studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych.
5. W przypadku gdy zmiana rzędnej terenu spowoduje zmniejszenie zagłębienia rurociągów kanalizacji sanitarnej poniżej 1,5 m należy zastosować na nich rury ochronne.
6. Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót w rejonie skrzyżowania, bądź zbliżenia z kanalizacją sanitarną należy powiadomić tut. Spółkę. W rejonie skrzyżowań i zbliżeń urządzeń jak w tytule z kanalizacją sanitarną, roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.
7. O rozpoczęciu inwestycji należy poinformować Spółkę z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wyłącznie projektowanych elementów w postaci infrastruktury drogowej: obrzeży, krawężników, oporników, jezdni, chodników, zjazdów na posesję, zatok postojowych, poboczy i skarp. Uzgodnienie nie dotyczy infrastruktury kanalizacji deszczowej, która nie została wskazana na dołączonym projekcie zagospodarowania terenu.

W załączeniu przesyłamy mapę z naniesionym orientacyjnym przebiegiem istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym rejonie. Rzędne posadowienia kanalizacji istniejącej należy sprawdzić we własnym zakresie.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNEGO
inż. Maurycy Pisz

ING BANK ŚLĄSKI 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498
PKO BANK POLSKI 64 1020 2528 0000 0202 0451 4741

tel. 33 479 94 70
fax. 33 479 94 78

www.sko-eko.skoczow.pl
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl