

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 22 444 33 33,
gazownia.skoczow@psgaz.pl

ML DESIGN
44-337 JASTRZĘBIE
ZDRÓJ
UL. CIESZYŃSKA 226

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA. 0166. 763. 2023

Skoczów, 09-09-2023

Dot.: projekt przebudowy ulicy Krzempka , Dębowieckiej w Ochabach Małych

Szanowny Państwo

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— średniego ciśnienia stal 80mm śr/c oraz stal 20 śr/c

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefa kontrolowania ww. gazociągu Dn 80 stal średniego ciśnienia wynosi 3,0 m tj. po 1,5 m po obu stronach osi gazociągu.

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu..

Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- **Na odcinku 1-2 (włączenie w ulicę Główną) należy wymienić po trasie istniejącego gazociągu stalowego śr/c 80mm ,na gazociąg SDR 11 PE 100 90mm śr/c**

- Ustala się max głębokość korytowania na 0,4m. W przypadku odkrycia gazociągu jak również w przypadku niezachowania odpowiedniego przykrycia gazociągu należy go przebudować po trasie na koszt i staraniem inwestora
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu Dn32 stal średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- **W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.**

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Skoczowie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.skoczow@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33)

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Skoczowie.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.