



ZNAK: 189/TS3.UL/2023/TT-2

Ustroń, dnia 26.09.2023

Do:

**ML DESIGN PIOTR LILLA, REMIGIUSZ MACHEJ S.C.**  
**ul. Cieszyńska 226 , 44-337 Jastrzębie-Zdrój**

**Dot. Uzgodnienia lokalizacji połączenie ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach  
Małych w stosunku do lokalizacji istniejącej sieci wodociągowej.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod pełnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować pas ochronny poziomy 1,0 m oraz pas ochronny pionowy 0,2 m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego a projektowaną siecią kanalizacji deszczowej.
6. Należy zachować niweletę istniejącego terenu. W przypadku konieczności obniżenia terenu należy przebudować istniejącą sieć wodociągową z zachowaniem min. przykrycia 1.4 m. na podstawie odrębnych warunków technicznych. Koszty związane z przebudową sieci wodociągowej ponosi w całości Inwestor.
7. Istniejącą armaturę wodociągową należy podnieść do rzędnej projektowanej nawierzchni podjazdu.
8. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu inwestycji związanej z remontem drogi należy protokolarnie sprawdzić lokalizację i sprawność armatury wodociągowej w obecności pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny  
1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat  
DT - a/a

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, e-mail: wzc@wzc.com.pl

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
*[Podpis]*  
Marek Chabrowski

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:  
SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

CENTRALA  
+48 33 854 22 44

E-MAIL:  
wzc@wzc.com.pl

WWW:  
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920  
NIP: 548 10 04 266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
na dzień 20.06.2023 r. wynosi 120.718.000,00 zł