

Cieszyn, dnia 11 maja 2024 r.

Pan
Piotr Lilla
ML DESIGN Piotr Lilla,
Remigiusz Machej S.C.
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie – Zdrój

dotyczy: oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Ochaby przy ul. Dębowiecka.

Odpowiadając na pismo z dnia 24 kwietnia 2024 r. **opiniuję pozytywnie** trasę sieci elektrycznej oświetleniowej (doświetlenie przejścia dla pieszych) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2619 S relacji Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce w miejscowości Ochaby przy ul. Dębowiecka (działki drogowe oznacz. nr: 746/2, 603/3 obręb – Ochaby Małe), na odcinku wskazanym na załączonym projekcie zagospodarowania terenu wraz z planem wyrębu drzew, na następujących warunkach:

1. Przejście poprzeczne przez drogę należy wykonać metodą bezwykopową, w rurach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego o porównywalnych parametrach technicznych, których końce winny być wyprowadzone min. 1,0 m poza krawędź jezdni oraz chodnik.
 - Głębokość posadowienia rury ochronnej winna wynosić min. 1,20 m licząc od wierzchu rury ochronnej do niwelety nawierzchni drogowej,
 - Komorę przewiertową należy usytuować w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni oraz chodnik.
2. Projektowany kabel ziemny wzdłuż drogi należy poprowadzić w maksymalnej odległości od krawędzi jezdni, nie mniejszej niż 1,0 m, w rurze ochronnej, na głębokości min. 1,2 m od rzędnej terenu. Zaleca się ułożenie kabla metodą bezwykopową.
3. Kabel ziemny należy oznakować taśmą ostrzegawczą ułożoną około 0,2 m nad rurą ochronną.
4. Wykop w celu ułożenia kabla, posadowienia słupów oraz pod komory przewiertowe należy wykonać na minimalną szerokość, zabezpieczając przy tym ścianki przed obsuwaniem się.
5. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności.
6. Słupy oświetleniowe wraz z oprawą oświetleniową powinny być umieszczone poza skrajnią drogi. Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.) wysokość skrajni nie powinna być mniejsza niż 4,5 m nad drogą klasy Z.

7. Światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych.
8. Lokalizacja słupów i umieszczenie punktów świetlnych winny spełniać obowiązujące przepisy dotyczące oświetlenia dróg publicznych.
9. Budowa oświetlenia nie może zmniejszyć stateczności i nośności korpusu drogi, naruszać znaków drogowych, urządzeń odwadniających ani innej podziemnej infrastruktury technicznej.
10. Po zakończeniu robót związanych z budową oświetlenia ulicznego pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie ze stanem istniejącym.
11. Koszty budowy i eksploatacji oświetlenia ulicznego ponosić będzie Gmina Skoczów.
12. Roboty winny być prowadzone pod nadzorem przedstawiciela PZDP w Cieszynie tel. 33 47 77 306.
13. Umieszczanie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym nie może ograniczać zamierzeń zarządcy drogi w zakresie prowadzenia remontów i przebudowy drogi i urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, Inwestor (Właściciel) przedmiotowego urządzenia będzie zobowiązany do jego przebudowy na żądanie zarządzającego drogą, na własny koszt.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na dysponowanie terenem pasa drogowego (**działki drogowe oznacz. nr ewidenc.: 746/2, 603/3 obręb – Ochaby Małe**) Inwestorowi w celu spełnienia wymogów określonych Prawem budowlanym.

p.o. DYREKTORA

RYSZARD KRZYWOŃ

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZDP aa. (NS)