

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 22 444 33 33,
gazownia.skoczow@psgaz.pl

**USŁUGI PROJEKTOWE
PRO-ZAT**
43-360 BYSTRA
UL. OGRODOWA 35

Wasz znak:

Skoczów, 06-06-2024

Nasz znak: PSGZA. 0166. 763.2024

Dot.: projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji ul. Jodłowej w Skoczowie

Szanowni Państwo

Informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono przebieg czynnej sieci gazowej:

— **średniego ciśnienia DZ 63,40 mm śr/c PE**

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając tel. do kierownika budowy i inspektora nadzoru .
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m strefa oddziaływania i kontrolna dla gazociągów stalowych ,a 1,0 m dla gazociągów PE)
- Wszelkie odkryte gazociągi należy zgłosić do odbioru naszemu przedstawicielowi w celu ustalenia sposobu ich zabezpieczenia lub przebudowy.
- Ustala się max głębokość korytowania na 0,4m . W przypadku niezachowania odpowiedniego przykrycia gazociągów należy je wymienić po trasie . Wszelkie koszty związane z przebudową obciążają inwestora .

- W objętym opracowaniem zakresie występuje gazociąg śr/c 150mm śr/c , który nie jest własnością PSG Sp.z.o.o. a firmy TEXID. Należy wykonać dodatkowe uzgodnienie z tym podmiotem.


Zgłoszenie rozpoczęcia robót w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni w Skoczowie na adres: ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu .

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.skoczow@psgaz.pl lub grzegorz.laciak@psgaz.pl , rafal.paszek@psgaz.pl

Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Skoczowie

Krzysztof Gawlas

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Skoczowie.

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT Gazownia w Skoczowie

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy **ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.