



ZNAK: 079/TS3.UL/2024/TT-2

Ustroń, dnia 03.06.2024

Do:

ZANIAT ANDRZEJ USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT"
ul. Ogrodowa 35 , 43-360 Bystra

**Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki w Skoczowie ul. Jodłowa
w stosunku do lokalizacji istniejącej sieci wodociągowej.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować pas ochronny poziomy 1,0 m oraz pas ochronny pionowy 0,2 m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego a projektowaną siecią kanalizacji deszczowej.
6. Należy zachować niweletę istniejącego terenu. W przypadku konieczności zmiany istniejącej niwelety terenu należy przebudować istniejącą sieć wodociągową z zachowaniem min. przykrycia 1.4 m. na podstawie odrębnych warunków technicznych. Koszty związane z przebudową sieci wodociągowej ponosi w całości Inwestor.
7. Istniejącą armaturę wodociągową należy podnieść do rzędnej projektowanej nawierzchni podjazdu.
8. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu inwestycji związanej z remontem drogi należy protokolarnie sprawdzić lokalizację i sprawność armatury wodociągowej w obecności pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon sieci w Skoczowie.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzycki

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny
1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat
DT - a/a

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, e-mail: wzc@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

CENTRALA
+48 33 854 22 44

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02105010701000000101095222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 11.12.2023 r. wynosi 121.084.000,00 zł