

SCHEMAT ISTN. ROZDZIELNICI ADMINISTRACJI GTA – I
DO PRZYSTOSOWANIA

DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO WYKORZYSTAĆ ISTN. ZABEZPIECZENIE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO KŁATKI SCHODOWEJ W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA DO ZABUDOWANIA NOWYCH ZABEZPIECZEŃ, WYMIENIĆ GTA LUB DOŁOŻYĆ NOWĄ TABLICĘ W OBUDOWIE 1x12 PÓŁ N/T.

DLA ZASILANIA OŚWIECENIA EWAKUACYJNEGO WYKORZYSTAĆ ISTN. ZABEZPIECZENIE
OŚWIECENIA PODSTAWOWEGO KLATKI SCHODOWEJ
W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA DO ZABUDOWANIA NOWYCH ZABEZPIECZEŃ, WYMIENIĆ
GTA LUB DOŁOŻYĆ NOWĄ TABLICĘ W OBUDOWIE 1x12 PÓŁ N/T.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.	
KELVIN		85-301 Bydgoszcz ul. Orla 10 lok. 2	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Budynek mieszkalny, wielorodzinny Zimna Woda 27, 59-307 Zimna Woda NR EWID.DZIAŁKI: 62/1 OBRĘB: Zimna Woda gmina Lubin			
INWESTOR:		Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin	
OPRACOWANIE:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
RYSUNEK:	Schemat GTA	NR RYSUNKU: E.2.1	SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	inż. Aleksander Michalski	NR UPRAWNIENI: K-II-7342-97/98	DATA I PODPIS: 10.03.2025
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Leszek Białkowski	NR UPRAWNIENI: RGPI-V-732-59/97	DATA I PODPIS: 10.03.2025