

Wrocław, 02 czerwca 2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: INFR/310/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont budynku nr 215 na terenie kompleksu wojskowego w Jastrzębiu koło Namysłowa

W związku z pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie zastosowania (miejsca) okien dwudzielnych PCV w istniejącej stolarce okiennej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W budynku będą tylko naświetla z kwaterą uchylną.

Pytanie nr 2:

Czy można w naświetlu pomiędzy słupami podzielić okno uchylne na wysokości w połowie z przyczyny mechanizmu otwierania skrzydeł z pozycji posadzki (jeden mechanizm może docisnąć szczelnie maksymalnie 1200 szerokości i 900 wysokości okna).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy w naświetlu mają się również znajdować okna dwudzielne oprócz okna uchylnego z pozycji posadzki.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, tylko naświetla z kwaterą uchylną.

Pytanie nr 4:

Czy były robione odkrywki pod ściankami szczytowymi jeżeli tak to czy jest tam fundament.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie były robione odkrywki.

Pytanie nr 5:

Proszę wskazać na czym stoi ściana szczytowa na fundamentach czy na posadzce betonowej.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Ściana szczytowa stoi na fundamentach.

Pytanie nr 6:

Na budynku na zewnątrz przewidziano przecierki, natomiast płyty betonowe mają duże uskoki i sama przecierka nie wystarczy, może wykonać tynki zamiast przecierek.

Odpowiedź na pytanie nr 6:


Zakres prac musi być wykonany zgodnie z przedmiarem.

Z poważaniem

KOMENDANT 2WOG

z upoważnienia

Kierownik SZP 2WOG



Marta SZCZUREK