

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D w Siedlcach w zakresie budowy miejsc postojowych.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **03.04.2025 r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **03.04.2025 r. o godz. 11:30.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **02.05.2025 r.**

Pytanie 1. *Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych, m.in.: wysokość i kolor słupów, moc opraw, strumień świetlny, długość wysięgnika, moc panelu, rodzaj, pojemność i czas pracy akumulatora oraz moc turbiny wiatrowej.*

Odpowiedź: Poniżej Zamawiający podaje parametry dotyczące słupów oświetlenia ulicznego, tj.:

- 1) wysokość – 6 m,
- 2) kolor: ocynk,
- 3) moc oprawy: LED 54W, (oprawa dedykowana na przejście dla pieszych),
- 4) strumień świetlny – 5400 lumenów, barwa światła biała zimna 6000K,
- 5) długość wysięgnika: 2,5m,
- 6) moc panelu: panel fotowoltaiczny: 2 szt. 280/285W dla jednego akumulatora,
- 7) rodzaj, pojemność i czas pracy akumulatora: akumulator żelowy, 2szt. x 200Ah montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni,
- 8) moc turbiny wiatrowej: 400 W,
- 9) słup wyposażony w prefabrykowany fundament betonowy.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Zastępca Wójta
/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawca,
3. Ref. RI,
4. aa.