



ZNAK: 023/TS3.WTS/2023/TT-4

Ustroń, dnia 11.06.2024r.

Do:

Gmina Skoczów
ul. Rynek 1
43-430 Skoczów

Dot. Uzgodnienia projektu budowlanego (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) pn: Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Zamek w sołectwie Pogórze, dz. nr: 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10, 343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1”

Zgodnie z art. 29.1 pkt. 2bc i art. 29a pkt. 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie w zakresie sieci wodociągowej projekt budowlany (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) pn: **Rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Zamek w sołectwie Pogórze, dz. nr: 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10, 343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1”**

Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 29.1.2)b)c) ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

O terminie rozpoczęcia robót ziemno-montażowych należy z 14-sto dniowym wyprzedzeniem pisemnie bądź e-mail (wzc@wzc.com.pl) powiadomić naszą Spółkę.

Nadzór nad budową sieci wodociągowej prowadzony będzie na zlecenie Inwestora po zawarciu stosownej umowy. Nadzór techniczny wykona w imieniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. – Rejon Sieci w Ustroniu, tel.: 33 854 26 10. Natomiast odbiór techniczny wykonają Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu po wcześniejszym (z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym) powiadomieniu naszej Spółki pisemnie bądź e-mail (wzc@wzc.com.pl).

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. może na zlecenie Inwestora wykonać włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki. Koszty związane z wyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej na czas prowadzonych robót ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty instalacyjne wraz z wykonaniem włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny.

Do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności ciśnieniowej, dokumentację zdjęciową węzłów zasuw i hydrantów, protokół badania detekcji, protokół z badania jakości wody (dla średnic ≥ 90 mm – obowiązkowy), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą WODG w Cieszynie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) wraz ze szkicem połowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .dxf, plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h, stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobrti Instal) dla zastosowanych materiałów.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Załącznik: 1x projekt budowlany

Otrzymują:

1x Adresat + zał. j.w.

1x DT - a/a

Prowadzący sprawę: JANECKI Michał, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 928, e-mail: wzc@wzc.com.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzyca

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 11.12.2023 r. wynosi 121.084.000,00 zł