

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w miejscowości Miłoradzice.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia treści SWZ.**

Pytanie 1. *Prosimy o wskazanie, która efektywność oprawy jest oczekiwana, w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym znajduje się 170lm/W, a w STWIORB 160lm/W.*

Odpowiedź: Wartość efektywności opraw należy przyjąć zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Wykonawczym, tj. 170lm/W.

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawca,
3. Ref. RI,
4. aa.