Istniejąca rozdzielnica główna, do rozbudowy

RG

Trasa kabla AC relacji RPV AC -> RG N2XH-J 5x6 oraz przewód RS485 do falownika LIYCY 4x1

RPV DC

Falownik

RPV AC

Wprowadzenie kabli DC

Panele PV

daszek do rozbiórki

schody zewnętrzne do rozbiórki

0.07 H=2,21 | 0.10 | 0.9 H=2,38 | 0.11 H=3,20 | 0.03 | 0.12 H=3,25 | 0.28 H=4,02 | 0.24 H=2,37 | 0.23 H=3,15 | 0.22 H=2,83 | 0.26 H=3,61 | 0.25 H=3,70 | 0.27 H=4,02 | 0.17 | 0.21 H=3,95 | 0.18 H=4,89 | 0.20 H=3,95 | 0.19 H=4,89

Faza projektu: **Projekt techniczny**			
Treść rysunku: **Lokalizacja urządzeń oraz trasa kablowa**	Branża:	**Elektryczna**	
	Podpis		
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Rek	SLK/6007/PWBE/15	
Sprawdzający:			
Obiekt:	**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju instalacja fotowoltaiczna w budynku CKZ przy ul. Harcerskiej**	Skala:	**-**
Adres:	44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23	Data:	12.2024r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Nr rys.	**E05**