

Projektant obiektu budowlanego

Rybnik 06.2024

mgr inż. Bartosz Rek
Upr. Bud. SLK/6007/PWBE/15

Miejscowość i data sporządzenia

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

W OBIEKCIE BUDOWLANYM -
Budynek CKZ
ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój

Zgodnie z **art. 5 w związku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych** (Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się do jednostkowego zastosowania zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu, składający się z następujących elementów:

- aparat wykonawczy typu Rozłącznik mocy, 250A + wyzwalacz wzrostowy 230VAC + styki pomocnicze 1NO/1NC
- przycisk uruchamiający typu PWP1-W01-A-11-2LED7 SPAMEL posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063 UWB 0625, wydany przez CNBOP w Józefowie k. Otwocka.

Zestaw tworzący PWP nie jest objęty *normą zharmonizowaną z rozporządzeniem PUE i R Nr 305/2011*, o których mowa w **art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych** (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881 z późniejszymi zmianami).

Podpis i pieczęć projektanta obiektu budowlanego

.....

Załączniki:

- Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w którym zostanie on zainstalowany
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063 UWB 0625 dla przycisku uruchamiającego PWP, wyposażonego w lampki sygnalizacji stanu położenia aparatu wykonawczego, wydany przez CNBOP w Józefowie k. Otwocka