



- istniejące do remontu

1. Układ pracy instalacji TN-S, 230/400V, 50Hz
2. Ochrona przeciwporażeniowa samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe
3. Przewody prowadzić pod tynkiem, lub w rurkach osłonowych natynkowo pod stropem.

A1STUDIO
ARCHITEKTURY