



4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant

płk Andrzej RAKOWSKI

4WOG.1200.2712.32.2025

Gliwice, dn. 02 czerwca 2025 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Zakup materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych w podziale na 19 części.**

**WYJŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadań 8 do 10:

54 OPASKA KABLOWA ZACISKOWA 200X2,5 52 SZT.

55 OPASKA KABLOWA ZACISKOWA 400X3,6 82 SZT.

42 OPASKA KABLOWA ZACISKOWA 430/4,8 (100SZT.) 22 OP

43 OPASKA KABLOWA ZACISKOWA 450/8 MM OP. 100 SZT. 19 OP

- prosimy o podanie kolorów i prosimy zwrócić uwagę czy nie wkradł się błąd w ilości Ilość sztuk czy opakowań?

22 BEZPIECZNIK BI-WTNS 4A

23 BEZPIECZNIK BI-WTNS 6A

24 BEZPIECZNIK BI-WTNS 16A

25 BEZPIECZNIK BI-WTNS 20A

26 BEZPIECZNIK BI-WTNS 25A

Czy Zamawiającemu chodziło o bezpieczniki BI-WTS ?

11 BEZPIECZNIK WTAFNM 160A

12 BEZPIECZNIK WTAFNM 200A

13 BEZPIECZNIK WTAFNM 500A

Czy Zamawiający oczekuje 160mA, 200mA, 500mA. Ponadto, przy wszystkich pozostałych bezpiecznikach chodzi o szybkie czy zwłoczne?

37 RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE OCHRONNE 1880 SZT.

Czy Zamawiający oczekuje sztuki czy opakowania po 100sztuk?

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 10:

- poz. 54,55,42,43 – Zamawiający informuje, iż opaski kablowe zaciskowe winny być

w kolorze czarnym, w ilościach zgodnych z OPZ

- poz. 22,23,24,25,26 – Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla wymienionych pozycji poprzez zmianę bezpiecznika na BI-WTS

- poz. 11,12,13 – Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę bezpiecznika w poz. 11 na 160mA, w poz. 12 na 200mA oraz w poz. 13 na 500mA. Całość asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia odnosi się do zastosowania bezpieczników szybkich.

- poz. 37 – Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę ilości wymaganych sztuk na 1900 szt. (190 op)

Pytanie 2:

zadanie 8

Czy pozycja 9: Bateria ER15/51 3,6V LS14500 710 SZT.

To to samo co pozycja 11: BATERIA LITOWA SAFT LS17330 3,6V 408 SZT.

Jeżeli nie, to czy można prosić o jakiś przykład pozycji 9, bo po podanym oznaczeniu nie jestem w stanie wycenić tej pozycji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż pozycja 9 - Bateria ER15/51 3,6V LS14500 nie jest tym samym asortymentem co pozycja 11 - BATERIA LITOWA SAFT LS17330

3,6V. Dokładny opis wszystkich pozycji zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3:

zad.3

poz.7 Bardzo proszę o zweryfikowanie czy na pewno zostały wpisane prawidłowe parametry. Jedyne dostępny akumulator o tych wymiarach i P+ kłema wkręcana ma pojemność 144Ah i jest żelowy czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę takiego akumulatora . Podany akumulator przez zamawiającego nie istnieje. Proponuje ATLANT Deep Cycle 12V 144Ah AEV114-12.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3 poprzez zmianę akumulatora w pozycji 7 na akumulator żelowy o pojemności 120Ah.

Pytanie 4:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22 maja br. na pytanie nr 3, w której Zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie zamienników w technologii LED w miejsce świetlówek fluorescencyjnych w zadaniu nr 17, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie tej zgody na wszystkie zadania, w których przewidziano zastosowanie źródeł światła zawierających rtęć — w szczególności świetlówek fluorescencyjnych, lamp rtęciowych (LRF) oraz rtęciowo-żarowych (MIX).

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/276 z dnia 24 lutego 2022 r., zmieniającym załączniki III i IV do dyrektywy RoHS 2011/65/UE, sukcesywnie zostały wycofane z rynku Unii Europejskiej następujące grupy źródeł światła:

Świetlówki kompaktowe – od 25 lutego 2023 r.,

Świetlówki liniowe T5 i T8 – od 25 sierpnia 2023 r.,

Wysokoprężne lampy rtęciowe, w tym LRF i MIX – wcześniej objęte ograniczeniami w ramach przepisów dotyczących ekoprojektu.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, że dostępność tych źródeł światła obecnie opiera się wyłącznie na niewielkich i rozproszonych zapasach magazynowych, należy podkreślić, że nie ma możliwości jednoznacznego zweryfikowania daty ich

produkcji, warunków przechowywania ani zapewnienia zgodności parametrów technicznych podanych na etykiecie oraz ich zgodności z wymaganiami. Zakończenie produkcji uniemożliwia również zagwarantowanie wsparcia posprzedażowego (reklamacje, gwarancje). Zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań LED pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości, trwałości oraz zgodności z aktualnym trendem technologicznym i rynkowym.

W związku z powyższym, a także mając na względzie udzieloną zgodę dla zadania nr 17, wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że analogiczna zgoda na zastosowanie technologii LED jako zamiennika dotyczy wszystkich zadań, w których przewidziano zastosowanie źródeł światła zawierających rtęć.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastąpienie źródeł światła zawierających tlenek rtęci źródłami LED dla wszystkich pozycji w zadaniu nr 17. Źródła LED winny odpowiadać długości lamp w centymetrach odpowiadających lampą tradycyjnym (bez względu na ich moc).

Pytanie 5:

Pytania do zadania 13:

Ip 2 - Proszę o dopuszczenie świetlóвки LED 18W (120cm) 6500k 1800lm

Ip 3 - Proszę o dopuszczenie świetlóвки LED 9W (60cm) 6500k 900lm

Ip 4 - Świetlóвка wycofana z produkcji (Od lutego 2025 roku w Unii Europejskiej obowiązywać będzie pełen zakaz sprzedaży świetlówek fluorescencyjnych zawierających rtęć. Jest to efekt wdrożenia dyrektyw RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Proszę o usunięcie lub dopuszczenie odpowiedników LED

Pytania do zadania 14:

Ip -1, 2, 3, 4 Świetlóвки wycofana z produkcji (Od lutego 2025 roku w Unii Europejskiej obowiązywać będzie pełen zakaz sprzedaży świetlówek fluorescencyjnych zawierających rtęć. Jest to efekt wdrożenia dyrektyw RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Proszę o usunięcie lub dopuszczenie odpowiedników LED

Ip - 5 Proszę o dopuszczenie barwy 6500k

Ip - 6 Proszę o dopuszczenie barwy 6500k

Pytania do zadania 15:

Ip - 1, 2, 8 - Świetlówki wycofana z produkcji (Od lutego 2025 roku w Unii Europejskiej obowiązywać będzie pełen zakaz sprzedaży świetlówek fluorescencyjnych zawierających rtęć. Jest to efekt wdrożenia dyrektyw RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Proszę o usunięcie lub dopuszczenie odpowiedników LED

Ip 4 - Proszę o dopuszczenie oprawy typu RASTR pod świetlówki LED zasilane jednostronnie

Ip-6 -Proszę o dopuszczenie Wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie znamionowym 25A zamiast 24A

Ip 16 - złączka 2273-204 jest złączką na 4 przewody bez dźwigni do przewodów max 2,5mm². Proszę o doprecyzowanie opisu złączki.

Ip 25 - Proszę o dopuszczenie oprawy LED 40W 4000k 60x60

Odpowiedź 5:

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 13:

Pozycja 2 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza świetlówki LED 18W (120cm) 6500k 1800lm

Pozycja 3 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza świetlówki LED 9W (60cm) 6500k 900lm

Pozycja 4 – Zamawiający informuje, iż produkt ujęty w specyfikacji OPZ jest dostępny na rynku. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę parametrów osprzętu elektrycznego ani wykreślenie pozycji zawierających opisaną technologię.

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 14:

Pozycja 1,2,3,4 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza zamienniki LED, z zachowaniem odpowiednich parametrów (tj. natężenia, temperatury barwowej i rozkładu emitowanego strumienia świetlnego)

Pozycja 5 – Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza świetlówek o temperaturze barwowej emitowanego światła innych niż sprecyzowanych w OPZ

Pozycja 6 – Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza świetlówek o temperaturze barwowej emitowanego światła innych niż sprecyzowanych w OPZ

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 15:

Pozycja 1,2,8 – Zamawiający informuje, iż produkty ujęte w specyfikacji OPZ są dostępne na rynku. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów osprzętu elektrycznego ani wykreślenie pozycji zawierających opisaną technologię.

Pozycja 4 – Zamawiający informuje, iż oprawy pod świetlóvky fluorescencyjne winny mieć elektroniczny układ zapłonowy

Pozycja 6 – Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wartości prądu znamionowego na 25A

Pozycja 16 – Zamawiający informuje, iż złączka na 4 przewody bez dźwigni do przewodów max 2,5mm

Pozycja 25 – Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametrów

Pytanie 6:

Pytania do zadania nr 17

Ip 17 - Proszę o doprecyzowanie informacji o tym czy wyłącznik ma być jedno klawiszowy czy podwójny (opis z nazwą się nie zgadzają) Jednocześnie proszę o dopuszczenie prądu pracy 10A

Ip 19 - Proszę o dopuszczenie oprawy 600x600 5400 lm 38W. 4000k

Ip 31 - Proszę o dopuszczenie wentylatora o parametrach: 150 mm / 50W /zasilanie 230 V / 2800 obrotów na minutę (producenci nie oferują wentylatorów fi150 o mocy 110-150W)

Ip 34 - Proszę o dopuszczenie wentylatora o parametrach 100 mm / moc 20W /zasilanie 230 V / 2800 obrotów na minutę ((producenci nie oferują wentylatorów fi100 o mocy 110-150W)

Pytania do zadania nr 19:

Ip - 8, 9, 10, 12, 15, 24 - Świetlóvky wycofane z produkcji (Od lutego 2025 roku w Unii Europejskiej obowiązywać będzie pełen zakaz sprzedaży świetlówek fluorescencyjnych zawierających rtęć. Jest to efekt wdrożenia dyrektyw RoHS

(Restriction of Hazardous Substances)) Proszę o usunięcie pozycji lub dopuszczenie odpowiedników LED

Odpowiedź 6:

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 17:

Pozycja 17 – Zamawiający informuje, iż wyłącznik winien być jedno klawiszowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza prąd mocy 10A.

Pozycja 19 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza oprawy 600x600 5400 lm 38W. 4000k

Pozycja 31 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza wentylator o parametrach: 150 mm / 50W /zasilanie 230 V / 2800 obrotów na minutę

Pozycja 34 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza wentylator o parametrach 100 mm / moc 20W /zasilanie 230 V / 2800 obrotów na minutę

W odpowiedzi na pytania dotyczące zadania 19:

Pozycja 8,9,10,12,15,24 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę odpowiedników LED o parametrach nie gorszych oraz w pełni kompatybilne z opisem przedmiotu zamówienia (m.in. gabaryty i rodzaj trzonka).

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części 3, 10, 15, 18 (załącznik nr 4 do SWZ) oraz formularz cenowy dla części 3, 10, 15, 18 (załącznik nr 5 do SWZ) stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

.....

Julia MELER
tel.: 261-111-376
j.meler@ron.mil.pl

tel. 261-111-227
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
www.4wog.wp.mil.pl

ul. Gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice