

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D w Siedlcach w zakresie budowy miejsc postojowych.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **08.04.2025 r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **08.04.2025 r. o godz. 11:30.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **07.05.2025 r.**

Pytanie 1. *Proszę o podanie projektowanych grubości rozbiórek w pozycjach 3 i 4.*

Odpowiedź: Należy przyjąć następujące grubości rozbiórek, tj.:

- przedmiar poz. nr 3 – 13 cm (kostka betonowa gr. 8 cm + podsypka cementowa piaszkowa 5 cm),
- przedmiar poz. nr 4 – 20 cm (podbudowa z tłuczni kamienno-żwiłowego).

Pytanie 2. *Czy podbudowa stabilizacja ma być wykonana z mieszanki z dowozu czy na miejscu?*

Odpowiedź: Warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy wycenić jako stabilizacja z dowozu.

Pytanie 3. *Z jakiego typu kostki ma być wykonywana nawierzchnia?*

Odpowiedź: Nawierzchnię należy wykonać z kostki typu Holland.

Pytanie 4. *Proszę o podanie koloru kostki na miejscu postojowym, zjazdu i chodniku.*

Odpowiedź: Należy przyjąć następującą kolorystykę nawierzchni, tj.:

- chodnik – kolor szary,
- zjazd – kolor czerwony,
- miejsca postojowe – kolor grafitowy.

Pytanie 5. *Prosimy o udostępnienie rysunków poglądowych lamp oświetlenia przejścia dla pieszych.*

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia rysunków poglądowych lamp oświetlenia ulicznego, natomiast podaje charakterystyczne parametry dotyczące słupów oświetlenia ulicznego, tj.:

- 1) wysokość – 6 m,
- 2) kolor: ocynk,
- 3) moc oprawy: LED 54W, (oprawa dedykowana na przejście dla pieszych),
- 4) strumień świetlny – 5400 lumenów, barwa światła biała zimna 6000K,
- 5) długość wysięgnika: 2,5m,
- 6) moc panelu: panel fotowoltaiczny: 2 szt. 280/285W dla jednego akumulatora,
- 7) rodzaj, pojemność i czas pracy akumulatora: akumulator żelowy, 2szt. x 200Ah montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni,
- 8) moc turbiny wiatrowej: 400 W,
- 9) słup wyposażony w prefabrykowany fundament betonowy.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Zastępcza Wójta

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.